


PARTER

| lp. | pomieszczenie | posadzka | [m2] |
|---|---|---|---|
| 0.01 | wiatrołap | ceramika | 5.56m |
| 0.02 | komunikacja + kl. schodowa | ceramika | 29.08m |
| 0.03 | pom. rehabilitacyjne | ceramika | 17.63m |
| 0.04 | łazienka 1 | ceramika | 6.58m |
| 0.05 | pokój 1 niepełnosprawni | ceramika | 29.16m |
| 0.06 | pokój 1 niepełnosprawni | ceramika | 26.36m |
| 0.07 | łazienka 2 | ceramika | 5.73m |
| 0.08 | wc damskie / niepełnospr. | ceramika | 5.68m |
| 0.09 | wc męskie | ceramika | 1.74m |
| 0.10 | przedpokoj | ceramika | 4.97m |
| 0.11 | sala ogólnodostępna | ceramika | 78.29m |
| 0.12 | kuchnia | ceramika | 12.31m |
| 0.13 | kotłownia | ceramika | 8.14m |
| 0.14 | pom. gospodarcze | ceramika | 7.93m |
| 0.15 | pralnia / suszarnia | ceramika | 22.50m |
| 0.16 | magazynek ogólny | ceramika | 10.48m |
| 0.17 | pokój porad psychologicznych | ceramika | 8.91m |
| 0.18 | pom. administracyjne | ceramika | 14.41m |
| 0.19 | komunikacja | ceramika | 6.38m |
| 0.20 | komunikacja | ceramika | 3.87m |
| 0.21 | pomieszczenie socjalne | ceramika | 9.38m |
| 0.22 | pom. porządkowe | ceramika | 2.83m |
| 0.23 | magazyn pościeli brudnej | ceramika | 1.99m |
| 0.24 | magazyn pościeli czystej | ceramika | 1.79m |
| RAZEM | | | 314,00 m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | | | 394,2 m2 |

REI120

REI60 (drzwi EI30)

EI60

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodnie z PN-HD 60364-4-41

## Legenda

| Symbol | Nazwa |
|---|---|
| | Łącznik świecznikowy |
| | Łącznik schodowy |
| | Łącznik jednobiegunowy |
| | Oprawa oświetleniowa LED 18W |
| | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x36W IP65 |
| | Oprawa oświetleniowa LED 32W |
| | Czujnik obecności |
| | Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h |
| | Przycisk przywoławczy pociągowy |
| | Przycisk kasujący |
| | Lampka sygnalizacyjna LS-PA |
| | Panel sygnalizacyjny |
| | Wentylator<br>Łącznik zainstalować w pobliżu wentylatora |

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU I W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH


PRACOWNIA NAD WARTĄ
63-100 Śrem
ul. Nadbrzeżna 1C/9
tel.fax(61)2830435
www.nadwarta.pl


temat: BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH
adres: Nochowo, gm. Śrem
działki nr ewid. 491/7
Inwestor: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem

branża: ELEKTRYCZNA
skala: 1:100
rysunek: E-08
lista: PROJ. WYKONAWCZY

zawartość arkusza:
INSTALACJE OŚWIETLENIA -RZUT PARTERU

| | projektant | uprawnienia | data i podpis |
|---|---|---|---|
| ELEKTRYCZNA | | | 15/02/2017 |
| projektował: | mgr inż. Paweł Szafrański | WKP/0193/POOE/13 | |
| sprawdził: | mgr inż. Michał Szafrański | WKP/0187/POOE/11 | |