

LEGENDA:

- Instalacja zimnej wody prowadzenie w posadzce
- Instalacja ciepłej wody prowadzenie w posadzce
- Instalacja cyrkulacji prowadzenie w posadzce
- Instalacja zimnej wody prowadzenie pod stropem
- Instalacja ciepłej wody prowadzenie pod stropem
- Instalacja cyrkulacji prowadzenie pod stropem
- Instalacja hydrantowa prowadzenie pod stropem
- W. — Pion instalacji wodociągowej
- Hp. — Pion instalacji hydrantowej

UWAGA:

1. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. zgodnie z klasą odporności przegrody przy użyciu elastycznych mas uszczelniających np. HILTI
2. Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej należy układać w posadzkach.
3. Typoszeregi średnic:

17x2,75	DN12
21x3,45	DN15
26x4,0	DN20
32x4,0	DN25
40x4,0	DN32
50x4,5	DN40
63x6,0	DN50

4. Instalacje ppoż. prowadzoną pod stropem należy obudować.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA NADWARTA
ul. Nadbrzeżna 1C/9
63-100 Śrem
tel / fax 612530435
www.nadwarta.pl

temat: **BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH**
ADRES BUDOWY: Nochowo, gm Śrem
NR DZIAŁKI: 45/17
INWESTOR: Fundacja na Rzecz Rewalorzyzacji Miasta Śrem ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem

branża	skala	rysunek
INSTALACJE SANITARNE	1:50	IS 03

nazwa rysunku: **INSTALACJA WODOCIĄGOWA, PPOŻ. - RZUT PARTERU**

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
INSTALACJE PROJEKTOWAL:	mgr inż. Ireneusz Korduiak	WKP/0031/POOS/06	09/2017
INSTALACJE SPRAWDZ.:	mgr inż. Jakub Banaszak	WKP/0332/POOS/04	
OPRACOWAL:	mgr inż. Justyna Dąbrowska		