



LEGENDA:

Wewnętrzna instalacja gazu

UWAGA:

1. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. zgodnie z klasą odporności przegrody przy użyciu elastycznych mas uszczelniających np. HILTI

2. Instalację gazu mocować pod stropem.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

PRACOWNIA
INŻ. NADWARTA

temat: **BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH**
ADRES BUDOWY: Nochowo, gm Śrem
NR DZIAŁKI: 491/7

INWESTOR: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem

ul. Nadbrzeźna 1C/9
63-100 Śrem
tel / fax 612830435
www.nadwarta.pl

branża: **INSTALACJE SANITARNE**

skala: **1:50**

rysunek: **IS 11**

Nazwa rysunku: **INSTALACJA GAZOWA - RZUT PARTERU, AKSONOMETRIA**

branża	projektant	uprawnienia	data i podpis
INSTALACJE PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ireneusz Kordusiak	WKP/0137/POOS/04	03/2017
INSTALACJE SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jakub Banaszak	WKP/0132/POOS/04	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Damian Pilarczyk		